

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Fabricante <i>Manufacture</i>	Protege Indústria e Comércio de Materiais Contra Incêndio EIRELI. CNPJ 45.461.761/0001-89 Marca Comercial / Nome Fantasia: Protege Endereço: Rua Ganges, 361 – V.N. Manchester CEP 03445-030 – São Paulo – SP – Brasil		
Produto <i>Product</i>	Extintor de Incêndio		
Normas <i>Standards</i>	NBR 15809		
Regulamento <i>Regulation</i>	Fabricação ou Importação de Extintores de Incêndio. Portaria nº 486, de 08 de dezembro de 2010. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Informações <i>Additional Information</i>	Modelo: Pó Químico BC-PP-50 Código Projeto: E024 Carga nominal: 50 Kg PNC: 1,4 MPa	Agente extintor ¹ : Pó Químico BC Produto inibidor ² : Bicarbonato de Sódio Teor de produto inibido: 95% Capacidade extintora: 80B:C	<input type="checkbox"/> Portátil <input checked="" type="checkbox"/> Sobre-rodas <input checked="" type="checkbox"/> Pres. Direta <input type="checkbox"/> Pres. Indireta
	Nota ¹ : Para extintores halogenados discriminar o nome do agente Nota ² : Para extintores de espuma mecânica Base: <input type="checkbox"/> Sintética <input type="checkbox"/> Proteínica Formador de filme aquoso: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	07, 08 e 10/06/2019		
Nº Certificado Certificate #	TNBR-25132	Emissão Inicial <i>First Concession</i>	10/08/2016
Validade <i>Validity</i>	06/08/2019 - 05/08/2022		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

A BRTÜV, vem por meio deste atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados.

A BRTÜV é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção desde que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado. Para verificar a validade do certificado consulte o site do INMETRO: www.inmetro.gov.br

Barueri - SP, 06/08/2019




Reginaldo Maia - Diretor Presidente
BRTÜV Avaliações de Qualidade Ltda
CNPJ 00.274.562/0001-23
Al. Madeira, 222 - 3º andar
06454-010 - Barueri - SP - Brasil
www.brtuv.com.br