

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Fabricante Manufacture	<b>Protege Indústria e Comércio de Materiais Contra Incêndio EIRELI.</b> CNPJ 45.461.761/0001-89 Marca Comercial / Nome Fantasia: Protege Endereço: Rua Ganges, 361 – V.N. Manchester CEP 03445-030 – São Paulo – SP – Brasil		
Produto Product	Extintor de Incêndio		
Normas Standards	NBR 15809		
Regulamento Regulation	Fabricação ou Importação de Extintores de Incêndio. Portaria nº 486, de 08 de dezembro de 2010. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Informações Adicionais Additional Information	Modelo: Pó Químico ABC-PP-20 Código Projeto: E078 Carga nominal: 20 Kg PNC: 1,0 MPa	Agente extintor <sup>1</sup> : Pó Químico ABC Produto inibidor <sup>2</sup> : Monofosfato de Amônia e Sulfato Monoamônico Teor de produto inibido: 55% Capacidade extintora: 10-A:40-B:C <input type="checkbox"/> Portátil <input checked="" type="checkbox"/> Sobre-rodas <input checked="" type="checkbox"/> Pres. Direta <input type="checkbox"/> Pres. Indireta	
	Nota <sup>1</sup> : Para extintores halogenados discriminar o nome do agente Nota <sup>2</sup> : Para extintores de espuma mecânica Base: <input type="checkbox"/> Sintética <input type="checkbox"/> Proteínica Formador de filme aquoso: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
Data da Auditoria Audit Date	07, 08 e 10/06/2019		
Nº Certificado Certificate #	<b>TNBR-25135</b>	Emissão Inicial First Concession	10/08/2016
Validade Validity	06/08/2019 - 05/08/2022		


Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado  
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

A BRTÜV, vem por meio deste atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados.

A BRTÜV é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção desde que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado. Para verificar a validade do certificado consulte o site do INMETRO: [www.inmetro.gov.br](http://www.inmetro.gov.br)

Barueri - SP, 06/08/2019



  
Reginaldo Maia - Diretor Presidente  
BRTÜV Avaliações de Qualidade Ltda  
CNPJ 00.274.562/0001-23  
Al. Madeira, 222 - 3º andar  
06454-010 - Barueri - SP - Brasil  
[www.brtuv.com.br](http://www.brtuv.com.br)