

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Protege Indústria e Comércio de Materiais Contra Incêndio Eireli. CNPJ: 45.461.761/0001-89 Marca Comercial/ Nome Fantasia: Protege Rua Ganges, 361 - Vila Carrão - São Paulo SP – Brasil	
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Protege Indústria e Comércio de Materiais Contra Incêndio Eireli. CNPJ: 45.461.761/0001-89 Marca Comercial/ Nome Fantasia: Protege Rua Ganges, 361 - Vila Carrão - São Paulo SP – Brasil	
Produto <i>Product</i>	Extintor de Incêndio	
Normas <i>Standards</i>	NBR 15809	
Regulamento <i>Regulation</i>	Requisitos de Avaliação da Conformidade para Extintores Portaria nº 108, de 17 de Março de 2022 Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade	
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	09 a 11/06/2022	
Nº Certificado <i>Certificate #</i>	TNBR-29613	Emissão Inicial: <i>First Concession:</i> 06/08/2019
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	11/11/2022 – 10/11/2025	

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado. *This certificate is related to a contract and to the above mentioned address*



Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 11/11/2022



A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade EIRELI Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP -Brasil

www.brtuv.com.br

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	11/11/2022	Emissão inicial



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 2
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 2
Pg.: 1 de 2 – Rev.: 00 – 11/11/2022



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado TNBR-29613
Certificate #

Validade 10/11/2022
Expiry Date

Informações Adicionais Additional Information

Marca <i>Brand</i>	Modelo <i>Model</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras <i>Barcode</i>
PROTEGE	Pó Químico BC-PP-50	<ul style="list-style-type: none">- Sobre-Rodas;- Recarregável;- Tipo de pressurização: Direta- Código/número do projeto: E024- Capacidade extintora: 80-B:C- Carga nominal: 50 Kg- Agente Extintor: Pó Químico BC- Produto Inibidor: Bicarbonato de Sódio – 95%- PNC: 1,4 MPa	Não informado